



ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМБИНАТ

Паспорт качества

№ РЛК000000000000УЛ-1с

Партия: 000

Конструкции деревянные клееные несущие. ГОСТ 20850-2014

№	Наименование продукции	Артикул	Объем партии, шт.	Длина, мм	Сечение, мм	Сорт
1	Брус клееный 150*100*12000	УЛ-00000508	11	12000	150x100	1 сорт
2	Брус клееный 150*200*12000	УЛ-00000523	37	12000	150x200	1 сорт

Качественные показатели

№	Наименование показателей	По нормативному документу	Фактический показатель	Метод контроля
1	Материал	сосна	сосна	ГОСТ 24454
2	Минимальный предел прочности при изгибе на кромку, МПа	26	26	ГОСТ 33120
3	Минимальный предел прочности при изгибе на плась, МПа	32	33	ГОСТ 33120
4	Предел прочности клеевых соединений слоев на гладкую фугу, МПа	6-8	8 ± 10%	ГОСТ 33120
5	Влажности древесины, %	8-9	9	ГОСТ 16588
6	Максимальная высота неровностей поверхностей элементов, мкм	800	750	ГОСТ 15612 ГОСТ 24404
7	Следы насекомых	Не допускаются	Отсутствуют	ГОСТ 2140
8	Изменение цвета от грибов	Не допускаются	Отсутствуют	ГОСТ 2140 ГОСТ 24404
9	Усушечные трещины на плась, мм	4мм	Отсутствуют	ГОСТ 166
10	Предельные отклонения от номинальных размеров сечения, мм	1,0-1,2	1,0 ± 10%	ГОСТ 7502
11	Предельные отклонения от номинальных размеров по длине, мм	5,0-6,0	5,0 ± 10%	ГОСТ 8026

Конструкции транспортируют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Требования к условиям транспортирования должны быть установлены в нормативных документах.

Заведующий отделом производства _____ / _____

Контролёр ОТК _____ / _____